



Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség



mint I. fokú hatóság

Báta Község Önkormányzata	
Érkezett:	2009-08-17
Szám:	Melléklet:
146-15/2009	G.J.

HIRDETMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: FGSZ Földgázz szállító Zrt. bátai kompresszorállomás létesítésének egységes környezethasználati engedélyezési eljárása.

Az ügy iktató száma: 8998/2009.

Az eljárás megindításának napja: 2009. augusztus 10.

Az ügyintézési határidő: 90 nap

(A határidőbe nem tartozik bele – többek között – :

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítésig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama.)

Témafelelős: dr. Jeges-Varga Ferenc

Telefonos elérhetőség: 72/567-100

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:

Az FGSZ Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) mint építtető megbízásából az OLAJTERV Zrt. elkészítette tárgyi beruházás egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációját.

Az FGSZ Zrt. stratégiai célja a tranzit földgáz szállítás volumenének növelése, valamint alternatív földgáz forrásirány kiépítése a déli országhatáron, ezért az FGSZ Zrt. és a horvát PLINACRO cégek között megállapodás jött létre a Horvátország felé és felől történő földgázz szállításra, melynek alapján távvezeték létesítését tervezik megvalósítani Városföld és a magyar-horvát határ között közel 204 km hosszban DN800 és PN75 paraméterekkel, valamint Kozármisleny - Pécs-I. között mintegy 2,2 km hosszban DN300 és PN63 paraméterekkel.

A megfelelő szállítási nyomás és térfogatáram fenntartása, biztosítása érdekében Bátán kompresszorállomást kívánnak létesíteni.

Az üzem két, technológiailag jól elkülöníthető részre osztható:

- csomópont (gőrényindító/fogadó blokk, szűrőszeparátorok, mérőrendszer)
- kompresszorállomás (kompresszorok zajvédelmi csarnokban, segédrendszerek épületekben és szabadtéri kezelőtereken)

Válaszában iktatószámunkat, valamint KÜJ és az eljárásban érintett telephelyének KTJ számát megadni szíveskedjék!

Felügyelőség központja Pécs, Papnövelde u. 13. H-7602, Pf.: 412
Tel.: +36 (72) 567-100 Fax.: +36 (72) 567-103
E-mail: deldunantuli@zoldhatosag.hu • Tájékoztató: www.ddkvf.hu

Mérőközpont Pécs, Szentlőrinci u. 6. H-7615
Tel.: +36 (72) 567-230, Fax: +36 (72) 567-201

Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 9 - 12 óráig
Zöldszám: 06-80/40-11-11

Technológiai létesítmények:

- görényindító/fogadó blokk
- szűrő szeparátor egység
- mérőhíd
- fejcső rendszer
- tömitőgáz előkészítő konténer
- technológiai épület (kazán, műszerlevegő és fűtőgáz előkészítő helyiségek)
- 3 db kompresszor gépegység 2 db zajvédelmi csarnokban
- szloptartály, kondenzátum tartály
- kenőolajhűtő
- hordó és palacktároló
- katódállomás
- távvezetési lefűvató fáklya

A kompresszorállomáson 3 db 21,59 MW bemenő hőteljesítményű, Solar gyártmányú, Taurus 70S gázturbina meghajtású, kompresszor egységet telepítenek 2 db könnyűszerkezetes daruzható csarnokba, 1 db további kompresszor beépítésére hely kialakításával lehetőséget biztosítanak.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

A tervezett létesítmény hatásterülete Bába és Dunaszekcső települések közigazgatási területét érint.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

A konkrét ügyben a felügyelőség lehetséges döntései:

- kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt;
- a kérelmet elutasítja.

A felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve az egységes környezethasználati engedély kérelmi dokumentáció tartalmára vonatkozóan közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

A felügyelőség az engedélyezési dokumentációt megküldte a területileg illetékes Bába és Dunaszekcső települések jegyzőinek közzététel céljából, valamint a Hirdetményt kifüggesztés céljából. A kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételeket közvetlenül a jegyzőnél is meg lehet tenni.

A felügyelőség a hirdetményt **2009. augusztus 14. napján** a hivatalában, valamint a honlapján (www.ddkvf.hu) tette közzé.